



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ  
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
«ΟΑΣΠ»**

**ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ «ΙΤΣΑΚ»**

Δασυλλίου 24-26,  
Ελαιώνες, 555 35,  
Πυλαία Θεσσαλονίκης  
Πληροφορίες: Ζ. Πεταλά  
Τηλ. : 2310 476081-4  
Ηλ.Δ/νση: petala@itsak.gr

**ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ**

Ν. Ψυχικό, 10 Ιουνίου 2026  
Αρ.πρωτ: οικ. 1441

**ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ**

**ΘΕΜΑ :** Αίτημα έγκρισης δέσμευσης ποσού:

α) Είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα δύο ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (25.452,74 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2410108 του τακτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2026 του ΟΑΣΠ, για την αντικατάσταση/προσθήκη υλικών κατάσβεσης, για την συμμόρφωση του συστήματος πυρασφάλειας, του κτιρίου στέγασης της Μονάδας Έρευνας «ΙΤΣΑΚ» του ΟΑΣΠ, με τις ισχύουσες διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και  
β) Έξι χιλιάδων δεκατεσσάρων ευρώ (6.014,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2420301 του τακτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2026 του ΟΑΣΠ, για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών αποσύνδεσης, μεταφοράς, επανεγκατάστασης (CO2 και HFC), συντήρησης συστήματος πυρανίχνευσης και συντήρησης πυροσβεστικού συγκροτήματος – κατάσβεσης SPRINKLER, του κτιρίου στέγασης της Μονάδας Έρευνας «ΙΤΣΑΚ» του ΟΑΣΠ και σύναψη σύμβασης.

Η Μονάδα Έρευνας «ΙΤΣΑΚ» του ΟΑΣΠ θα προβεί στην, προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (147Α'), όπως εκάστοτε ισχύει, διαδικασία απευθείας ανάθεσης της:

- α) αντικατάστασης/προσθήκης υλικών κατάσβεσης, για την συμμόρφωση του συστήματος πυρασφάλειας του κτιρίου στέγασης της Μονάδας Έρευνας «ΙΤΣΑΚ» του ΟΑΣΠ, με τις ισχύουσες διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα δύο ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (25.452,74 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2410108 του τακτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2026 του ΟΑΣΠ και
- β) παροχής τεχνικών υπηρεσιών αποσύνδεσης, μεταφοράς, επανεγκατάστασης (CO2 και HFC), συντήρησης συστήματος πυρανίχνευσης και συντήρησης πυροσβεστικού συγκροτήματος – κατάσβεσης SPRINKLER,

του κτιρίου στέγασης της Μονάδας Έρευνας «ΙΤΣΑΚ» του ΟΑΣΠ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης Έξι χιλιάδων δεκατεσσάρων ευρώ (6.014,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2420301 του τακτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2026 του ΟΑΣΠ.

Οι κωδικοί CPV βάσει του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις είναι:

- 35111000-5 με τίτλο «Πυροσβεστικός εξοπλισμός»
- 50413200-5 με τίτλο «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης»

και η διαδικασία ανάθεσης διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (147Α'), όπως ισχύει.

Η αξία της προμήθειας του εξειδικευμένου εξοπλισμού είναι υψηλότερη της αντίστοιχης αξίας της υπηρεσίας και ως εκ τούτου η απαιτούμενη σύμβαση θεωρείται «Σύμβαση Προμήθειας», σε εφαρμογή των παρ. 1 & 2 του αρθ. 4 «Μεικτές συμβάσεις (άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» του βιβλίου Ι του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Η υλοποίηση των ανωτέρω προμηθειών και τεχνικών υπηρεσιών κρίνεται απολύτως επιβεβλημένη και κατεπείγουσα, για την διασφάλιση της ζωής και της υγείας του προσωπικού και των επισκεπτών της Μονάδας Έρευνας «ΙΤΣΑΚ» του ΟΑΣΠ, την υποχρεωτική συμμόρφωση με τον νόμο και τις πυροσβεστικές διατάξεις, για την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την προστασία του ερευνητικού εξοπλισμού και της δημόσιας περιουσίας και την αποτροπή ατυχημάτων από μη συντηρημένο εξοπλισμό.

Το ακριβές αντικείμενο της προμήθειας και της τεχνικής υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά στον **Πίνακα Α**.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε για την έγκριση δέσμευσης:

- α) Είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα δύο ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (25.452,74 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2410108 του τακτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2026 του ΟΑΣΠ,
- β) Έξι χιλιάδων δεκατεσσάρων ευρώ (6.014,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2420301 του τακτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2026 του ΟΑΣΠ, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

<b>ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ</b>	: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΦΜ: 090153086 <b>ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ «ΙΤΣΑΚ» ΤΟΥ ΟΑΣΠ</b>
<b>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ</b>	: Απευθείας Ανάθεση, προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (147Α'), όπως εκάστοτε ισχύει.
<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ</b>	: Η προμήθεια αφορά την αντικατάσταση/προσθήκη υλικών κατάσβεσης, για την συμμόρφωση του συστήματος πυρασφάλειας του κτιρίου στέγασης της Μονάδας Έρευνας «ΙΤΣΑΚ» του ΟΑΣΠ, με τις ισχύουσες διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η ανωτέρω προμήθεια πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του <b>Πίνακα Α.</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ</b>	: ΑΛΕ 2410108 «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού».
<b>CPV</b>	: 35111000-5 «Πυροσβεστικός εξοπλισμός».
<b>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.</b>	: 20.526,40 €
<b>ΦΠΑ 24%</b>	: 4.926,34 €
<b>ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ</b>	: Δασυλλίου 24-26, Ελαιώνες, 55535 Πυλαία Θεσσαλονίκης.
<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ</b>	: Το αντικείμενο της τεχνικής υπηρεσίας αφορά την αποσύνδεση, μεταφορά, επανεγκατάσταση (CO2 και HFC), συντήρηση του συστήματος πυρανίχνευσης και της συντήρησης πυροσβεστικού συγκροτήματος – κατάσβεσης SPRINKLER, του κτιρίου στέγασης της Μονάδας Έρευνας «ΙΤΣΑΚ» του ΟΑΣΠ. Οι απαιτούμενες τεχνικές υπηρεσίες οφείλουν να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές που τίθενται στον <b>Πίνακα Α.</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ</b>	: ΑΛΕ 2420301 «Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών».
<b>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.</b>	: 4.850,00 €
<b>ΦΠΑ 24%</b>	: 1.164,00 €
<b>CPV</b>	: 50413200-5 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης».
<b>ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>	: Δασυλλίου 24-26, Ελαιώνες, 55535 Πυλαία, Θεσσαλονίκης.
<b>ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b>	: Θα ακολουθήσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

<b>ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ</b>	<p>: • Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 52445 ΕΞ 2023/04.04.2023 ΚΥΑ «υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» (Β' 2385), καθώς και με την με αρ. πρωτ. 78366 ΕΞ 2023/19.05.2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, ΑΔΑ: 6ΑΒΡΗ-Ι08</p> <p><b>Κωδικός «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ»: 1060.Ε00472.0001.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Φορολογική ενημερότητα.</li> <li>• Ασφαλιστική ενημερότητα.</li> </ul>
<b>ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ</b>	<p>: Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί: α) στον δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής <a href="http://www.oasp.gr">www.oasp.gr</a> και β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) <a href="http://www.eprocurement.gov.gr">www.eprocurement.gov.gr</a>.</p>

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:**

- ΦΠ
- Δ3
- Δ3γ (2)
- Μονάδα Έρευνας «ΙΤΣΑΚ»
- ΧΑ

Ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ

Ομ. Καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας

## ΠΙΝΑΚΑΣ Α

## ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η προμήθεια αφορά αντικατάσταση/προσθήκη υλικών κατάσβεσης για συμμόρφωση του συστήματος πυρασφάλειας Μονάδας Έρευνας «ΙΤΣΑΚ» του ΟΑΣΠ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ειδικότερα, τα ζητούμενα είδη παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Περιγραφή	Τεμάχια	Τιμή μονάδος σε ευρώ	Σύνολο
ΠΥΡ/ΚΗ ΣΚΟΝΗ ABC 40% ΣΚ-25Κ	156	3,80	592,80
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ	595	1,50	892,50
ΥΛΙΚΟ HFC-227ea UL Listed	150	91,10	13.665,00
ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΟΣΜΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤ. CO2	5	175,70	878,50
BALL VALVE MANUAL 1 1/4 BSP	5	160,00	800,00
ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΗΣ 1/4" ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ	5	56,70	283,50
12V/7,0AH SBAT ΜΠΑΤΑΡΙΑ	12	20,20	242,40
ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΜΟΝ. ΣΥΣΤ. CO2/IG541 CE	10	155,20	1.552,00
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ Ξ.Κ. 6kg	18	9,10	163,80
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ Ξ.Κ. 12kg	4	12,80	51,20
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ CO2 5kg	21	9,10	191,10
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΦΙΑΛΩΝ FIRE	22	10,80	237,60
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΦΙΑΛΩΝ GAS	26	16,80	436,80
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ CO2 30kg	4	33,70	134,80
ΥΔΡ. ΔΟΚ. ΣΤΑΘ. ΦΙΑΛΗΣ CO2 45kg	6	33,70	202,20
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ HFC	6	33,70	202,20

Στο συνολικό κόστος των υλικών είναι 20.526,40€ προ ΦΠΑ και 25.452,74€ με ΦΠΑ.

## ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το αντικείμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας θα περιλαμβάνει:

**1. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (CO2 & HFC).**

- 1.1. Αποξήλωση και μεταφορά φιαλών μόνιμων συστημάτων Co2.
- 1.2. Εργασίες εγκατάστασης βάνα διακοπής και φιαλίδιο οσμής στα συστήματα του Co2.
- 1.3. Επανεγκατάσταση των φιαλών Co2 4. Αποξήλωση και μεταφορά φιαλών μόνιμων συστημάτων HFC (FM200).

**2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ.**

Οι εργασίες που θα γίνουν κατά την ετήσια επίσκεψη είναι οι παρακάτω:

- 2.1. Αφαίρεση πυρανόχενυτών από τη βάση.
- 2.2. Ειδικός καθαρισμός.
- 2.3. Ειδικός έλεγχος.
- 2.4. Επανατοποθέτηση.
- 2.5. Έλεγχος πινάκων πυρανόχενυσης.
- 2.6. Έλεγχος της επάρκειας των μπαταριών και της αυτονομίας του συστήματος πυρανόχενυσης και του κυκλώματος φόρτισης.

### **3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ-ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ SPRIGLER.**

Οι εργασίες που θα γίνονται σε κάθε επίσκεψη είναι οι παρακάτω:

- 3.1. Έλεγχος αντλιών (φορά περιστροφής ,ευθυγράμμιση, διαρροές).
- 3.2. Έλεγχος ηλεκτροκινητήρα (φορά περιστροφής , ευθυγράμμιση).
- 3.3. Έλεγχος βοηθητικής αντλίας (φορά περιστροφής, ευθυγράμμιση).
- 3.4. Έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα (φυσίγγια ασφαλειών, τάση διακόπτη).
- 3.5. Έλεγχος πιεζοστατών (ρυθμίσεις).
- 3.6. Έλεγχος πετρελαιοκινητήρα (στάθμη λαδιού, στάθμη λαδιού φίλτρου, στάθμη πετρελαίου ρεζερβουάρ, πεταλούδα γκαζιού).
- 3.7. Έλεγχος πιεστικού δοχείου (πίεση αέρα βαλβίδας).
- 3.8. Έλεγχος μπαταρίας – φορτιστή (παροχή ρεύματος από φορτιστή, κατάσταση μπαταρίας).
- 3.9. Δοκιμαστική λειτουργία πυροσβεστικού συγκροτήματος.
- 3.10. Έλεγχος λειτουργίας διακοπών ροής (flow switch).
- 3.11. Οπτικός έλεγχος δικτύου.

Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνεται μόνο η παροχή υπηρεσιών. Εάν κατά τη συντήρηση διαπιστωθεί ότι χρειάζονται υλικά ή ανταλλακτικά, αυτά χρεώνονται επιπλέον.

Με την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης συντήρησης του συστήματος κατάσβεσης – sprigler βεβαιώνεται η ορθή λειτουργία του μέχρι το τέλος του έτους 2026.

Το συνολικό κόστος παροχής Τεχνικών υπηρεσιών είναι 4.850,00 €, προ ΦΠΑ, και 6.014,00 € με ΦΠΑ.

Ο Ανάδοχος εγγυάται την εχεμύθεια του ατόμου που θα διαθέσει, τόσο για τους διάφορους κωδικούς των υπολογιστικών συστημάτων / εφαρμογών που θα χρειαστεί να γνωρίζει κατά τη διάρκεια της εργασίας του όσο και για τα εταιρικά ή προσωπικά δεδομένα της Μονάδας Έρευνας «ΙΤΣΑΚ» του ΟΑΣΠ, του προσωπικού και των συνεργατών του σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει προσωπικό με προηγούμενη εμπειρία στο αντικείμενο της σύμβασης, η οποία θα πρέπει να τεκμηριώνεται κατάλληλα στην προσφορά που θα υποβάλλει.