

ΕΡΩΤΗΜΑ				ΑΠΑΝΤΗΣΗ			
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΑΣΠ ΕΡΩΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ	ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙΔΑ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΟΑΣΠ	ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙΔΑ	
ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ							
1729/1-12-2004	... αν στα λιμενικά έργα και συγκεκριμένα στον υπολογισμό των κρηπιδοτόιχων μπορούν να έχουν εφαρμογή αυτούσιες οι διατάξεις της παρ. 5.3 του ΕΑΚ περί αντιστηρίξεων...	10	2	1729/11-3-2005	...Η Εκτελεστική Επιτροπή θεωρεί ότι για τους κρηπιδοτόιχους εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΕΑΚ 2000 για τους τοίχους αντιστήριξης. Επισημαίνει δε ότι το α _h κατά ΕΑΚ 2000 είναι διαφορετικό από το κ _h κατά ΡΙΑΝC	10	1