

ΕΡΩΤΗΜΑ				ΑΠΑΝΤΗΣΗ			
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΑΣΠ ΕΡΩΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ	ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΣΕΛΙΔΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΟΑΣΠ	ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΣΕΛΙΔΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ							
2749/9-11-2006	..ως ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ... ...εάν υφίσταται ανάγκη επανελέγχου του ως άνω κτιρίου και με βάση ποιους κανονισμούς. Επίσης ερωτάται σε ποια κατηγορία σπουδαιότητας εντάσσεται το ως άνω κτίριο.	12	2	2749/12-11-2007	... Α. Η κατηγορία σπουδαιότητας του κτιρίου είναι Σ2 (γ=1) και Β. Δεν υφίσταται ανάγκη επανελέγχου.	12	1
				817/12-7-2004	...Μία υφιστάμενη κατασκευή που είχε μελετηθεί με παλαιότερους κανονισμούς (προ της εφαρμογής του ΝΕΚΩΣ) μπορεί να ελεγχθεί σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 5172/Α/Ζ5Β/99 απόφαση της ΥΑΣ, ανεξάρτητα αν περιλαμβάνεται στις περιπτώσεις κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από τον σεισμό της 7-9-99.	12	3
1123/10-8-2005	Κατάταξη των ανεμογεννητριών σε κατηγορία σπουδαιότητας βάσει του πίνακα 2.3 του ΕΑΚ 2000.	12	6	1123/18-4-2007	...Ο ΟΑΣΠ έχει ήδη γνωμοδοτήσει με τον υπ'αρ. Πρωτ. 489/6-10-2005 έγγραφο του κατατάσσοντας τις ανεμογεννήτριες στην κατηγορία σπουδαιότητας Σ2 που θα πρέπει να θεωρείται ως ελάχιστη απαίτηση.	12	5
489/5-4-2005	Κατάταξη των ανεμογεννητριών σε κατηγορία σπουδαιότητας του ΕΑΚ 2000.	12	11	489/6-10-2005	...Οι ανεμογεννήτριες μπορούν να ενταχθούν στη κατηγορία σπουδαιότητας Σ2	12	9
707/18-5-2005	...για την λειτουργία του νοσοκομείου ως ενιαίου οργανισμού είναι απαραίτητο να συνυπάρχει και το κτίριο της διοίκησης του νοσοκομείου.... Επομένως εντάσσεται κάθε τμήμα αυτού στην κατηγορία σπουδαιότητας Σ4.	12	16	707/6-10-2005	... Η επιτροπή συμφωνεί με την άποψη της ΔΟΚΚ.	12	15
27/10-1-2005	... ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ: Δημαρχείο - Χώρος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων. Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε την ελάχιστη κατηγορία συντελεστή σπουδαιότητας γ.1 (Σ1,Σ2,Σ3,Σ4) σύμφωνα με τον πίνακα 2.3 του ΝΕΑΚ που είναι αποδεκτή.	12	21	27/11-3-2005	...Η εκτελεστική Επιτροπή συμφωνεί με την τελευταία παράγραφο του εγγράφου της ΔΟΚΚ. Επισημαίνει δε ότι αν προβλέπεται να στεγάζονται στο κτίριο του Δημαρχείου εκείνες οι δημόσιες επιτελικές υπηρεσίες που έχουν ρόλο και αρμοδιότητα για την άμεση μετασεισμική περίοδο (οι οποίες συνήθως στεγάζονται στο κτίριο της Νομαρχίας), τότε το κτίριο μπορεί να θεωρηθεί ότι εντάσσεται στην κατηγορία Σ4>	12	18
787/9-4-2002	Καθορισμός συντελεστή σπουδαιότητας της κατασκευής δεξαμενών προπυλενίου της " Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ"...	12	26	787/17-6-2003	...Η επιτροπή κρίνει ότι η δεξαμενή δεν αποτελεί έργο υψηλού κινδύνου, ούτε προσάρτημα. Όσον αφορά το συντελεστή σπουδαιότητας, θεωρεί ότι η περίπτωση της δεν εμπίπτει ακριβώς στις κατηγορίες του Πιν. 2.8 του ΕΑΚ 2000. Κρίνει όμως ότι αρμόζει γι' αυτήν συντελεστής σπουδαιότητας πλησιέστερα στο 1.3 παρά στο 1.15. Η τιμή αυτή είναι και πιο σύμφωνη με τις διατάξεις του Ευρωκώδικα 8, Μέρος 4, οι οποίες σημειωτέον, στο θέμα αυτό θα αφήνουν στις χώρες μέλη την επιλογή του συντελεστή σπουδαιότητας, καθ' ότι πρόκειται για θέμα ασφαλείας.	12	22
476/5-3-2003	Κατάταξη "παιδότοπου" κ.λ.π. σε Σ2 ή Σ3 από πλευράς σπουδαιότητας	12	34	476/21-5-2003	... Κατά την άποψη της Επιτροπής το κτίριο ανήκει στην κατηγορία Σ2.	12	31