

ΕΡΩΤΗΣΗ				ΑΠΑΝΤΗΣΗ			
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΑΣΠ ΕΡΩΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ	ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΣΕΛΙΔΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΟΑΣΠ	ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΣΕΛΙΔΑ
<b>ΕΞΟΔΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ</b>							
841/8-5-2007	... "δυνατότητα διαφυγής και από το δώμα"...	17	2	681/2-11-2007 841/2-11-2007 959/2-11-2007 976/31-5-2007 1389/13-9-2007	... Η Επιτροπή συνηγορεί με την πρότασή σας και εισηγείται στον ΟΑΣΠ να ζητηθεί επισήμως η σχετική πρόβλεψη (δυνατότητα άμεσης διαφυγής στο δώμα) και πιο συγκεκριμένα πόρτες δώματος με δυνατότητα να ανοίγουν από το εσωτερικό του κτιρίου.	17	1
2797/17-1-2006	... να ληφθεί υπόψη στον υπό σύνταξη Αντισεισμικό Κτιριοδομικό Κανονισμό και η δυνατότητα διαφυγής από το δώμα της οικοδομής...	17	4.5	2797/19-4-2007	... "Η Επιτροπή... αποφάσισε ότι εμπίπτει στον Κτιριοδομικό Κανονισμό. Επιπροσθέτως θεωρεί ότι η προτεινόμενη λύση για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου με διαφυγή στην ταράτσα δεν είναι τεκμηριωμένη και αμφισβητείται έντονα"	17	3
276/9-2-2006	... ο ΟΑΣΠ είναι ο καθ' ύλην αρμόδιος φορέας ώστε να μεριμνήσει για την έγκαιρη και κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση της υπαγωγής και του δώματος των κτιρίων στην κατηγορία των εξόδων κινδύνου, εκτός αυτής στο ισόγειο που ισχύει σήμερα....	17	29	276/18-4-2007	... "Η Επιτροπή... αποφάσισε ότι εμπίπτει στον Κτιριοδομικό Κανονισμό. Επιπροσθέτως θεωρεί ότι η προτεινόμενη λύση για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου με διαφυγή στην ταράτσα δεν είναι τεκμηριωμένη και αμφισβητείται έντονα"	17	28