

ΕΡΩΤΗΣΗ				ΑΠΑΝΤΗΣΗ			
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ	ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΣΕΛΙΔΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ	ΑΠΟΣΜΑΣΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΟΑΣΠ	ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΣΕΛΙΔΑ
<b>ΑΡΜΟΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ</b>							
526/14-3-2006	α. αν οι αρμοί που αφιένται εντος του σώματος των κτιρίων .... εκτελούν σεισμική λειτουργία. β....πρόβλεψη ανταποδοτικών κινήτρων στους μελετητές για την βελτίωση της σεισμικής συμπεριφοράς των ακινήτων	1	2	526/18-4-2007	α. Οι αρμοί που δημιουργούνται εντός του σώματος των κτιρίων δεν εξασφαλίζουν πάντοτε ευνοϊκή σεισμική λειτουργία. β. Η επιδίωξη ευνοϊκής σεισμικής συμπεριφοράς αποτελεί υποχρέωση του μελετητή. .... δ.Ο ΕΑΚ 2000 επιβάλλει ρητά στην παραγρ. 4.1.7.2 την δημιουργία αρμού στην επαφή με γειτονικό κτήριο ενώ οι αρμοί διαστολής εντός του σώματος των κτηρίων είναι δυνατόν να αποφευχθούν με την κατάλληλη διάταξη των κατακορύφων στοιχείων, με τους κατάλληλους υπολογισμούς και με τη διάταξη «οπλισμού ρηγμάτωσης» σε εφαρμογή της παραγράφου 6.3.2.6 σε συνδυασμό με την παράγραφο 15.5 και το αντίστοιχο σχόλιο του ΕΚΩΣ 2000».	1	1