

ΕΡΩΤΗΣΗ				ΑΠΑΝΤΗΣΗ			
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΑΣΠ ΕΡΩΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ	ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΣΕΛΙΔΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΟΑΣΠ	ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΣΕΛΙΔΑ
ΚΟΝΤΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ							
1854/22-12-2004 Διευκρινήσετε τι εννοείτε στην 18.4.9.1 στα σχόλια περί ορισμού και περιοχή εφαρμογής κοντών υποστυλωμάτων...	2	4	1854/16-3-2005	Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφασίζει να αντικατασταθεί σε τμήμα των σχολίων της παρ.18.4.9.1 του ΕΚΩΣ 2000, το κείμενο: "όταν τα κοντά υποστυλώματα δημιουργούνται από την παρεμβολή δύσκαμπτων πετασμάτων πλήρωσης, είτε από σκυρόδεμα, είτε από τοιχοποιία στα φανώματα μεταξύ των δοκών" με το εξής: " όταν κατ' επέκταση της δοκού κατακόρυφως υπάρχει μη-φερον δύσκαμπτο διάζωμα μονολιθικά συνδεδεμένο με την δοκό και τα υποστυλώματα, το οποίο στην πραγματικότητα επαυξάνει την καμπτική αντοχή της δοκού"	2	3
1075/12-7-2004	...ορισμός "κοντού υποστυλώματος" ...	2	2	1075/11-3-2005	Ως γνωστόν, όταν η τιμή του λόγου διάτμησης είναι κάτω από ένα όριο, η αλληλεπίδραση ροπής - τέμνουσας προκαλεί μείωση της πλαστιμότητας. Η μείωση αυτή φαίνεται καθαρά στο κείμενο της παρ. 18.4.9.1 του ΕΚΩΣ 2000.	2	1