

ΕΡΩΤΗΣΗ				ΑΠΑΝΤΗΣΗ			
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΑΣΠ ΕΡΩΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ	ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙΔΑ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΟΑΣΠ	ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙΔΑ	
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΞΥΛΟ							
959/12-5-2006	...,θα πρέπει κατά τη σύνταξη της στατικής μελέτης κτιρίων με φέροντα οργανισμό από ξύλο να εφαρμόζεται το ENV1995 (Ευρωκώδικας 5)...	4	2.4	959/18-4-2007	..."Επειδή ο ΕΑΚ δεν καλύπτει κατασκευές με Φ.Ο. από ξύλο, θα πρέπει να εφαρμοστεί το αντίστοιχο τμήμα του EC8 για ξύλο, σε συνδυασμό με τον EC5. Παράλληλα, αν χρησιμοποιούνται ειδικά στοιχεία, θα πρέπει να προσκομίζεται η τεκμηρίωση των χαρακτηριστικών των στοιχείων αυτών βάσει πειραμάτων απο την κατασκευάστρια εταιρεία".	4	1