

ΕΡΩΤΗΣΗ				ΑΠΑΝΤΗΣΗ			
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΑΣΠ ΕΡΩΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ	ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙΔΑ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΟΑΣΠ	ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙΔΑ	
ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ							
970/18-6-2004	...έγκριση των πιο κάτω παραδοχών του Αντισεισμικού Σχεδιασμού... 1. Έγκριση χρήσης του "Ελαστικού Φάσματος Απόκρισης", κατάλληλα τροποποιημένου για συντελεστή κρίσιμης απόσβεσης $\zeta=12,2\%$ 2. Έγκριση εφαρμογής των Αντισεισμικών Κανονισμών για τον σχεδιασμό του συστήματος των Εφεδράνων "Μονωτήρων"..	6	2.3	970/7-7-2004	...η μελέτη κτιρίου με σεισμική μόνωση είναι συμβατή με τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς υπό τις προϋποθέσεις ... 1. Με τη χρήση του Ελαστικού Φάσματος Απόκρισης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α του ΕΑΚ2000 παράγραφος Α.1[1], κατάλληλα τροποποιημένου για συντελεστή κρίσιμης απόσβεσης που ανταποκρίνεται στο χρησιμοποιούμενο σύστημα μόνωσης, στις περιοχές ιδιοπεριόδων που υπερβαίνουν το 0.8 της Θεμελιώδους Ιδιοπεριόδου T_{eff} του μονωμένου συστήματος. Η τροποποίηση αυτή αφορά τις οριζόντιες συνιστώσες της σεισμικής δράσης. 2. Όσον αφορά τον σχεδιασμό του συστήματος των μονωτήρων ελλείψει σχετικού Ελληνικού Κανονιστικού κειμένου με εφαρμογή των διατάξεων σχετικών Αμερικανικών Κανονισμών.	6	1