

ΕΡΩΤΗΜΑ				ΑΠΑΝΤΗΣΗ			
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΑΣΠ ΕΡΩΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ	ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΣΕΛΙΔΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΟΑΣΠ	ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΣΕΛΙΔΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ							
525/11-4-2005	Επίλυση στατικού φορέα με $q=1,00$ και ο απαραίτητος ή όχι έλεγχος του λόγου $\eta_v > 0,60$ σε αυτή τη περίπτωση.	9	2	525/6-10-2005	...Εφόσον η διαστασιολόγηση γίνεται με βάση αποτελέσματα ανάλυσης με q μικρότερο ή ίσο με 1.5, δεν απαιτείται οποιοδήποτε έλεγχος αυξημένης πλαστιμότητας, περιλαμβανομένου του ικανοτικού ελέγχου για απαλλαγή από τον οποίο χρησιμοποιείται το η_v .	9	1